

Przasnysz, dnia 12 marca 2021 roku

IZ.042.1.6.2021.

Gmina Przasnysz
ul. Św. Stanisława Kostki 5
06 – 300 Przasnysz

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia o wartości mniejszej od kwoty 130 000,00 zł.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06 - 300 Przasnysz

II. Tytuł zamówienia:

„ Wymiana złóż filtracyjnych wraz z podłączeniem istniejących filtrów do rurociągów wody surowej i uzdatnionej w SUW w m. Mchowo”

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. W budynku Stacji Uzdatniania Wody w m. Mchowo zlokalizowane są dwa filtry kompozytowe typu 36PP (36/72”) DN900, H=1800 mm o poj. V=1020 litrów każdy pracujące w układzie równoległym, uzdatnianie wody I-stopniowe. Filtry zamontowaniu w 1997 roku. Pierwotnie filtry pracowały ze złożem typu BIRM. W trakcie eksploatacji SUW dokonano wymiany złoża na złoża kwarcowe i złożę katalityczne. Płukanie filtrów odbywa się wodą.

Łączna wydajność filtrów (przepustowość SUW) wynosi $Q = 2 \cdot 10,5 \text{ m}^3/\text{h} = 21,0 \text{ m}^3/\text{h}$.

Filtry po zamontowaniu pracowały ze złożem typu

Parametry wody surowej ujmowanej ze studni głębinowych (3 szt.) wynoszą;

- Poziom żelaza Fe – ok. 1,20 mg/l,
- Poziom manganu Mn – ok. 0,17 mg/l.

Przedmiotem zamówienia jest:

- Wymiana złóż filtracyjnych na lżejsze niż obecnie złoża katalityczne (praktycznie nieużywalne) w ilości ok. 960 kg/filtr – wymiana w 2 filtrach.
- Wymiana automatycznych sterowników o przyłączach 2” (z podłączeniem bocznym) wraz z wymianą kompletnego orurowania kolumn filtracyjnych i sterowników – 2 kpl.
- Wymiana instalacji podłączenia istniejących filtrów do rurociągów wody surowej i uzdatnionej (z rur PE, PP lub PVC). Należy podłączyć filtry w układzie równoległym z uwzględnieniem podłączenia dwóch istniejących

filtrów oraz wyprowadzeniem podejścia do trzeciego filtra (planowanego do montażu w perspektywie).

Należy dobrać średnice przewodów dla następujących przepływów:

- dopływ wspólny do trzech filtrów dla wydajności $Q=31,5 \text{ m}^3/\text{h}$,
- dopływ wspólny do dwóch filtrów dla wydajności $Q=21,0 \text{ m}^3/\text{h}$,
- dopływ do jednego filtra dla wydajności $Q=10,5 \text{ m}^3/\text{h}$.

- Montaż (2 kompletów – dla każdego z dwóch filtrów) instalacji systemu regulacji przepływu (średnica DN 63 mm) złożony z:
 - rotametrów do pomiaru przepływu w trakcie regeneracji systemu (w opcji do demontażu, żeby nie odkładał się w nich osad),
 - zaworów grzybkowych na zasileniu każdej kolumny filtracyjnej,
 - manometrów na zasilaniu i odpływie dla każdej kolumny filtracyjnej.
- Badanie wody potwierdzające skuteczność oczyszczania wody surowej w zakresie parametrów wymaganych prawem wykonane przez laboratorium posiadające akredytację.
- Przeprowadzenie szkolenia użytkowego

2. Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej na Stacji Uzdatniania Wody w m. Mchowo (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym). Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje związane z nieprzeprowadzeniem wizji lokalnej, w tym nie będzie występował względem Zamawiającego z żadnymi roszczeniami w przypadku nieuwzględnienia wszystkich okoliczności towarzyszących realizacji zamówienia.
3. Wynagrodzenie za zrealizowany przedmiot zamówienia - ryczałtowe.
4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty (tzn. koszty materiałów i robocizny) niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również wszelkie inne koszty w nim nieujęte, bez których nie można wykonać zamówienia, w szczególności: koszty zabezpieczeń, uporządkowania terenu, odtworzenia zniszczonych podczas prac elementów oraz koszty dokumentów i czynności koniecznych do wykonania przedmiotu umowy (w tym podatek VAT w obowiązującej wysokości).

V. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 kwietnia 2021 r.

VI. Okres gwarancji: 24 miesiące od dnia odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

VII. Warunki płatności: płatność zrealizowana będzie po wykonaniu i odebraniu przedmiotu zamówienia protokołem odbioru bez zastrzeżeń. Termin płatności 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury / rachunku Zamawiającemu.

VIII. Kryteria oceny ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące **kryterium**: cena – 100,00%.

W **kryterium cena** – dla obliczenia liczby uzyskanych punktów - zostanie zastosowany wzór:

$$C = C_{\min} / C_n \times 100$$

C – liczba punktów badanej oferty w kryterium oceny Cena

C_{min} – najniższa cena spośród oferowanych

C_n – cena badanej oferty

Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, tj. poprzez odcięcie trzeciej i następnych cyfr po przecinku, trzecia i następne cyfry po przecinku nie będą brane pod uwagę.

IX. Opis przygotowania oferty oraz miejsce i termin złożenia oferty

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, stanowiącego **załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**.
2. Cena oferty musi być przedstawiona w PLN w kwotach brutto. Powinna zawierać wszystkie koszty (tzn. koszty materiałów i robocizny) i obciążenia związane z należyтым wykonaniem zamówienia. Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść, a wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty w przedmiotowym opisie nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wynagrodzenie należne Wykonawcy ma charakter ryczałtowy.
3. Formularz ofertowy wraz z załącznikami musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Załącznikami do formularza ofertowego są:
 - 1) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.
4. Ofertę na załączonym formularzu wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **19 marca 2021 r. do godz. 10:00** w formie: pisemnej (np. osobiście, listownie) na adres: **Urząd Gminy Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz** (sekretariat). Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie oraz powinna być oznakowana następującym tekstem:

„ Wymiana złóż filtracyjnych wraz z podłączeniem istniejących filtrów do rurociągów wody surowej i uzdatnionej w SUW w m. Mchowo”

Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

X. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający, którego adres oraz dane kontaktowe są podane w rozdziale I Zapytania;
- 2) adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych: iod@przasnysz.pl
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego określonym w rozdziale III, prowadzonym w trybie rozeznania rynku


- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uczestniczące w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie równym okresowi przechowywania przez Zamawiającego dokumentacji niniejszego postępowania;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą decyzji o wyborze wykonawcy*

**** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

XI. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - 1) odwołania postępowania lub unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny;
 - 2) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty;
 - 3) żądania szczegółowych wyjaśnień i informacji od Wykonawców na etapie weryfikacji ofert.
2. Dodatkowych informacji udziela: Lidia Lekowska, nr tel. 29 751 21 38, e-mail: l.lekowska@przasnysz..pl.

WÓJT

mgr inż. Grażyna Wróblewska