

UMOWA Nr

Zawarta w dniu w Przasnyszu pomiędzy:

Gminą Przasnysz z siedzibą ul. Św. S. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, NIP 761-15-35-277
reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Przasnysz - Panią Grażynę Wróblewską
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Przasnysz Pani Danuty Osowskiej,
zwaną dalej „Zamawiającym”

a

.....
.....
zwanym dalej „Wykonawcą”

i łącznie zwanymi „Stronami” została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zamówienia pn.: „**Wymiana złóż filtracyjnych wraz z podłączeniem istniejących filtrów do rurociągów wody surowej i uzdatnionej w SUW w m. Helenowo Nowe**” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „**Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Helenowo Nowe**” zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy z dnia, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
2. Zakres prac oraz warunki realizacji przedmiotu umowy określono w § 4 niniejszej umowy.

§ 2

WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości złotych netto (słownie:), podatek VAT: zł., wartość brutto: (słownie brutto:).

2. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów projektów oraz dodatkowych badań i atestów wykraczających poza ustalony zakres prac.
3. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru robót.
4. Protokół zostanie sporządzony przez Zamawiającego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy oraz dla Zamawiającego.
5. Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy uznaje się datę odbioru stwierdzoną w protokole końcowego odbioru robót.
6. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy w formie przelewu na rachunek bankowy Nr w terminie 14 dni od otrzymania faktury VAT po wykonaniu przedmiotu umowy.
7. Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
8. Należność, o którym mowa w ust. 1. obejmuje wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy i nie podlega zmianie.

§ 3

TERMIN REALIZACJI DOSTAWY

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 30 września 2021 r.
2. Wspólną intencją stron niniejszej umowy jest jak najszybsza realizacja przedmiotu umowy, dlatego dopuszcza się wcześniejszą realizację przedmiotu umowy.

§ 4

WARUNKI REALIZACJI

1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności:
 - 1) zakupu, dostawy i wymiany złóż filtracyjnych w 2 filtrach DN 1800 nr 2 i nr 3 składających się z następujących warstw filtracyjnych :

Lp.	Nazwa materiału filtracyjnego	Grubość warstwy filtracyjnej w filtrach nr 2 i nr 3	Objętość warstwy filtracyjnej w filtrach nr 2 i nr 3	Masa warstwy filtracyjnej w każdym z filtrów (filtry nr 2 i nr 3)
1.	Żwir filtracyjny kwarcowy 8-16 mm (warstwa podtrzymująca)	Zasyпка całej dolnej dennicy (do poziomu spawu	0,800 m ³ * 1,7 =	1,360 t

		dennicy z walcakiem)		
2.	Żwir filtracyjny kwarcowy 4-8 mm (warstwa podtrzymująca)	0,10 m	$0,254 \text{ m}^3 * 1,7 =$	0,432 t
3.	Żwir filtracyjny kwarcowy 2-4 mm (warstwa podtrzymująca)	0,10 m	$0,254 \text{ m}^3 * 1,7 =$	0,432 t
4.	Piasek filtracyjny kwarcowy 1,4-2 mm (warstwa filtracyjna)	0,10 m	$0,254 \text{ m}^3 * 1,7 =$	0,432 t
5.	Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-1,4 mm (warstwa filtracyjna)	0,95 m	$2,413 \text{ m}^3 * 1,7 =$	4,102 t

- 2) zakupu, dostawy i wymiany rur stalowych czarnych DN 150 ($d_z * g = 159,0 * 4,5 \text{ mm}$) o połączeniach kołnierzowych;
- 3) zakupu, dostawy i wymiany kołnierzy stalowych czarnych DN 150 wspawanych do rur DN 150 ($d_z * g = 159,0 * 4,5 \text{ mm}$),
- 4) zakupu, dostawy i wymiany rur stalowych czarnych DN 40 o połączeniach na gwint;
- 5) zakupu, dostawy i wymiany trójnika stalowego ocynkowanego DN 40/DN25 o połączeniach na gwint,
- 6) zakupu, dostawy i wymiany zaworu kulowego DN40 o połączeniach na gwint;
- 7) zakupu, dostawy i wymiany istniejących przepustnic DN 150 w zabudowie międzykołnierzowej na zasuwę DN 150 ($L = 210 \text{ mm}$),
- 8) zakupu, dostawy i wymiany czyszczaka kołnierzowego DN 150 z zaworem hydrantowym DN 52mm,
- 9) realizacji pozostałych elementów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym oraz złożona przez Wykonawcę ofertą.

§ 5

WYMAGANIA DLA URZĄDZEŃ

Wykonawca oświadcza, że dostarczone przez niego Zamawiającemu urządzenia są wykonane zgodnie z normami dla materiałów instalacyjnych oraz posiadają świadectwa Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia, na potwierdzenie czego przedłoży stosowne dokumenty.

§ 6

WARUNKI GWARANCJI

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia i komponenty wolne od wad materiałowych oraz fabrycznych, na które udziela 12-miesięcznej gwarancji. Gwarancja nie obejmuje wymiany materiałów eksploatacyjnych. Szczegóły dotyczące gwarancji podane są w kartach gwarancyjnych dostarczonych wraz z urządzeniami.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
2. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń. Zakres prac serwisowych ustalony zostałby odrębną umową.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki następstw awarii urządzeń.

§ 7

KARY UMOWNE

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne liczone od kwoty całkowitego wynagrodzenia w następujących przypadkach:

- 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy.
- 2) za opóźnienie w wykonaniu umowy strony ustalają karę umowną w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.
- 3) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie rękojmi za wady, gwarancji w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. We wszystkich sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Dla potrzeb wzajemnych kontaktów w ramach realizacji niniejszej umowy Stron wskazują przedstawicieli, którymi są:
po stronie Zamawiającego - Lidia Lekowska, tel. 29-751-21-38
po stronie Wykonawcy -
5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla zamawiającego i po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....

