

Data zlecenia: 26.05.2021 r.

Zlecenie nr: 14/2021

Adres Klienta: Gmina Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz

Opis i identyfikacja próbki:

Nr próbki :	302	303	304
Miejsce pobrania:	Helenowo studnia głębinowa nr. 1	Helenowo studnia głębinowa nr. 2	Helenowo nowe – stacja uzdatniania wody – woda uzdatniona
Data pobrania:	26.05.2021	26.05.2021	26.05.2021
Nr protokołu ² / data:	59/2021 z 26.05.2021	59/2021 z 26.05.2021	59/2021 z 26.05.2021
Rodzaj / stan próbki:	woda do spożycia/ pozyt.	woda do spożycia/ pozyt.	woda do spożycia/ pozyt.
Procedury pobrania:	PN ISO 5667-5 :2017 (A) ¹	PN ISO 5667-5 :2017 (A) ¹	PN ISO 5667-5 :2017 (A) ¹
Warunki środowiskowe przy pobieraniu próbek (temp., opady, słońce)	-	-	-
Data przyjęcia do badań :	26.05.2021	26.05.2021	26.05.2021
Data rozpoczęcia badań :	26.05.2021	26.05.2021	26.05.2021
Data zakończenia badań :	26.05.2021	26.05.2021	26.05.2021

Wyniki badań :

Lp	Nazwa parametru	J/m	Nr próbki/Wynik			Wartość normatywna ³	Metoda badawcza
			302	303	304		
1	pH ⁵	-	7,5 (±0,2) ⁶ 15,1°C	7,6 (±0,2) ⁶ 15,9°C	7,4 (±0,2) ⁶ 16,0°C	6,5 - 9,5	PN -EN ISO 10523:2012 (A, Z) ¹
2	Żelazo ogólne	µg / l	1867 (±261) ⁴	1980 (±277) ⁴	60 (±8) ⁴	200	PN -ISO 6332 :2001 / Ap1:2016-06P (A, Z) ¹
3	Mangan	µg / l	145 (±40) ⁴	172 (±47) ⁴	108 (±30) ⁴	50	PBL-04 wydanie 01 z dnia 24.10.2017r. Test Hach Lange metoda 8149 PAN (A, Z) ¹
4	Mętność	NTU	4,4 (1,3) ⁴	5,3 (1,5) ⁴	0,41 (0,12) ⁴	akceptowalna (1)	PN - EN ISO 7027:2016-09 (A, Z) ¹

UWAGI:

¹ – (A) Metoda akredytowana; (N) Metoda nieakredytowana; (Z) Metoda Zatwierdzona przez PPIS w Przasnyszu – decyzja NR HKN.65-23/2020 z 31.12.2020r / NR HKN.65-17/2020 z 28.10.2020r.

² – Próbobiorca: Karol Żuchniewski – certyfikat PSSE w Ciechanowie z dnia 10.01.2019 r

³ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

⁴ – W nawiasie podano wartość niepewności dla stopnia rozszerzenia k=2 (poziom ufności ≈95%)

⁵ – Poniżej wyniku podano temperaturę mierzonej próbki.

Cel badania: Wyniki przeznaczone na potrzeby własne Klienta.

Wyniki przeznaczone na potrzeby własne Klienta

Klient został poinformowany o przydatności wyników badania do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie.

Klient wyraził zgodę na zastosowanie metody badawczej

Oświadczenie:

Działalność laboratoryjna jest prowadzona w Laboratorium Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przasnyszu zlokalizowanej przy ulicy Zawodzie 70, 06-300 Przasnysz.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do pobranej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport, metodę pobrania i czystość pojemników w przypadku próbki pobieranej przez Klienta.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Sprawozdanie sporządził:

Kierownik Laboratorium
mgr Karol Żuchniewski

Sprawozdanie autoryzował:

Kierownik Laboratorium
mgr Karol Żuchniewski

-koniec sprawozdania-