

Gmina Przasnysz

ul. Św. Stanisława Kostki 5

06-300 Przasnysz

IZ.7021.19.2022 MŁ

Przasnysz, dn. 16.09.2022 r.

Dotyczy: zapytania ofertowego na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz” (dalej jako „Postępowanie”)

Pytania i odpowiedzi

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne dla latarni solarnych i hybrydowych, zapewniające

- czas pracy 8- 14 godzin z pełną mocą źródła światła
- czas autonomii do 4 dni

Porównanie parametrów specyfikacja i rozwiązanie proponowane /wytłuszczenie różnice.

Dokumentacja	Proponowane rozwiązanie równoważne
słup ocynkowany ogniowo, wielokątny, grubość ścinki 4 mm wzmacniany przy podstawie żebrowaniem	słup stalowy,cynkowany i malowany proszkowo , przekrój okrągły 4 mm
wysokość słupa min 5,5 m, całkowita wysokość lampy 7,5 -8 m	wysokość słupa min 5,5 m, całkowita wysokość lampy 6,2 hybryda -7 m
wysokość montażu oprawy około 6 m	wysokość montażu oprawy około 5,2 m
fundament o wysokości 150 cm	fundament o wysokości 120 cm
oprawa oświetleniowa 40 W	oprawa oświetleniowa 40 W
panele 2 szt 200 W	panel 1 szt min 400 W
akumulator 2 x 120 Ah instalowany pod ziemią w szczelnej skrzynce, napięcie systemu 24	akumulator 2 x 120 A instalowany pod ziemią w szczelnej skrzynce napięcie systemu 12 V

regulator solarny z funkcją sterowania	regulator solarny z funkcją sterowania
wysięgnik do montażu oprawy oświetleniowej 1 m max 2 m	wysięgnik do montażu oprawy oświetleniowej 1 m max 2 m
regulator solarny z funkcją sterowania oświetleniem	regulator solarny z funkcją sterowania oświetleniem
możliwość obrotu wokół osi pionowej	możliwość obrotu wokół osi pionowej
moc turbiny wiatrowej	moc turbiny wiatrowej max 300 W

Odpowiedź:

W ogólnym zarysie zaproponowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia jest równoważny z przedmiotem zamówienia objętym w projekcie.

Równoważność dotyczy ogólnej konstrukcji słupa co do panela i turbiny wiatrowej, sposobu montażu słupa, przy uwzględnieniu jego wysokości, mocy oprawy.

Zamawiający wymaga, aby oprawa była wraz z wysięgnikiem.

Wójt Gminy Przasnysz

/-/ mgr inż. Grażyna Wróblewska