



HKN.9027.54.2022 KO

Przasnysz, dnia 30.08.2022r.

URZĄD GMINY PRZASNYSZ

Nr dziennika *17 03/2022*

01.09.2022

wpłynęło
Ilość załączników *1*

Przydzielono *1*

L. Helenow (podpis)

OCENA JAKOŚCI WODY OW HKN/27/2022

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2028)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole **HKL.9051-1-294/2022** z poboru próbek wody **Nr 698,699** dokonanego w dniu **08.08.2022 r.** z:

- SUW Helenowo – woda uzdatniona

- sieci – Sklep spożywczy – Bogate

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek Nr sprawozdania **HKL.9051-1-294/698,699/2022** z dnia **11.08.2022 r.** wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
Stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Helenowie, gm. Przasnysz
zarządzanego przez Gminę Przasnysz

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urzędnienia i wydaje się ją w celu poinformowania konsumentów o jakości wody

Otrzymują:

1. Gmina Przasnysz
ul. Św. St. Kostki 5
06-300 Przasnysz

2. a/a

PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Przasnyszu
Maria Śliwińska



AB 560

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
w CIECHANOWIE
ODDZIAŁ LABORATORYJNY06-400 Ciechanów
ul. Sienkiewicza 27
tel: 23 672-33-13

Fax: 23 672-41-44

e-mail: psse.ciechanow@pis.gov.pl
www.wsse.waw.pl/ciechanow/Liczba stron: 2
Egz. 2 z 3

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ HKL.9051-1-294/698,699/2022

Ciechanów, dnia: 11.08.2022

Urząd Gminy Przasnysz
nr dziennika 2703/2022

01.09.2022

Liczba załączników
Przydzielono 2 (podpis)

Nazwa i adres klienta: PSSE Przasnysz
Podstawa badań: Protokół uzgodnień nr HKL.9051.3.3.2022
Rodzaj próbek: woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Miejsce pobrania próbek: Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Helenowie, gm. Przasnysz
Data pobrania próbek: 08.08.2022
Próbki pobral: Kamil Orłowski - pracownik PSSE Przasnysz
Metoda pobierania próbek: PN-ISO 5667-5:2017-10 (N), PN-EN ISO 19458:2007 (N)
Nr protokołu pobrania próbek: HKL.9051-1-294/2022
Data przyjęcia próbek: 08.08.2022
Data rozpoczęcia i zakończenia badań: 08.08-11.08.2022
Inne informacje dotyczące próbek: Stan próbki - bez zastrzeżeń
Cel badania: Zg.z Rozp.MZ z 07.12.2017 r.(Dz.U.2017 poz.2294)

UWAGA: Laboratorium oświadcza, że wyniki badań i związane z nimi niepewności odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Bez pisemnej zgody Oddziału Laboratoryjnego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty stempla lub daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.

Informacje o dacie, godzinie, miejscu i metodzie pobierania próbek pochodzą od próbkobiorcy - pracownika Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej.

Opis i identyfikacja próbek:

Nr próbki	Godz. pobr.	Ozn. klienta	Rodzaj próbki i punkt pobrania
698	09:30	3	Stacja Uzdatniania Wody - Helenowo - woda uzdatniona
699	09:40	4	Sklep Spożywczy Stryjewski - Bogate

Badania i wyniki oznaczone (N) znajdują się poza zakresem akredytacji PCA nr AB 560. Badania oznaczone (P) zostały wykonane przez podwykonawcę.

1. Wyniki badań mikrobiologicznych

Legenda: "nw" - nie wykryto, "-" - nie badano

Lp.	Wskaźnik, metodyka	Jm	Numery próbek, wyniki		Data badania
			698	699	
1	Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 metoda filtrów membranowych, podłoże CCA, temp. inkubacji 36±2°C, czas inkubacji 21+3h.	jtk	0	0	08.08 - 09.08.2022
2	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 metoda filtrów membranowych, podłoże CCA, temp. inkubacji 36±2°C, czas inkubacji 21+3h.	jtk	0	0	08.08 - 09.08.2022
3	Ogólna liczba kolonii na agarze odżywczym w 1 ml wody po 72 h w 22 °C PN-EN ISO 6222:2004 metoda posiewu wgłębnego, temp. inkubacji 22±2 °C, czas inkubacji 68±4 h	jtk	3 niepewność [1;9]	105 niepewność [87;126]	08.08 - 11.08.2022

2. Wyniki badań fizykochemicznych

Legenda: "-" - nie badano

Lp.	Wskaźnik, metodyka	Jm	Numery próbek, wyniki		Data badania
			698	699	
1	Barwa PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2016-06 Metoda C	mg/l Pt	11,6 ± 2,3 pH próbki 7,5	11,4 ± 2,3 pH próbki 7,4	08.08.2022
2	Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	0,28 ± 0,06	0,26 ± 0,06	08.08.2022
3	Odczyn PN-EN ISO 10523:2012 Poniżej wyniku podano temperaturę pomiaru	pH	7,5 ± 0,1 (17,2 °C)	7,4 ± 0,1 (19,8 °C)	08.08.2022
4	Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25 °C PN-EN 27888:1999 Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury Poniżej wyniku podano temperaturę pomiaru	µS/cm	407 ± 24 (17,0 °C)	407 ± 24 (19,6 °C)	08.08.2022
5	Smak PN-EN 1622:2006 Metoda jakościowa, trzech ocenających. Temperatura badań: 23 °C Woda odniesienia - niskozmineralizowana naturalna woda mineralna		nie stwierdzono obcego smaku	nie stwierdzono obcego smaku	09.08.2022 godz. 10:45
6	Zapach PN-EN 1622:2006 Metoda jakościowa, trzech ocenających. Temperatura badań: 22 °C Woda odniesienia - niskozmineralizowana naturalna woda mineralna		nie stwierdzono obcego zapachu	nie stwierdzono obcego zapachu	09.08.2022 godz. 10:45

Podana niepewność jest obliczona z zastosowaniem współczynnika rozszerzenia $k = 2$ i nie uwzględnia pobierania i transportu próbek. Dla badań mikrobiologicznych została obliczona zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04.

Autoryzował

Zatwierdził

Starszy Asystent
M. Bortosiewicz
Małgorzata Bortosiewicz

Ł. Nowicka
Starszy Technik

KONIEC SPRAWOZDANIA

KIEROWNIK
Sekcji Laboratoryjnej Państwowej Kucharki
Anna Chmielewska
mgr Anna Chmielewska