



Przasnysz, dnia 25 października 2022r.

IZ.271.24.2022

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mchowie i Helenowie Nowym (dalej jako „Postępowanie”).

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 3

Zamawiający – Gmina Przasnysz przekazuje odpowiedzi na pytania do SWZ, które wpłynęły w Postępowaniu:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z załącznikiem „CZĘŚĆ_B_Helenowo_SUW_PFU” załącznikiem do PFU jest „mapa zasadnicza terenu stacji uzdatniania wody, skala 1:500” – prosimy o jej uzupełnienie.

Odpowiedź:

Przedmiotowa mapa została zamieszczona w BIP w dniu ogłoszenia postępowania.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z załącznikiem „CZĘŚĆ_B_Mchowo_SUW_PFU” załącznikiem do PFU jest „mapa zasadnicza terenu stacji uzdatniania wody, skala 1:500” – prosimy o jej uzupełnienie.

Odpowiedź:

Przedmiotowa mapa została zamieszczona w BIP w dniu ogłoszenia postępowania.

Pytanie nr 3:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej i udostępnienie kart otworów studziennych. Z zamieszczonych w PFU dla SUW w Mchowie informacji wynika, że studnia nr 1 ma średnicę 122,5 mm, a wskazana istniejąca pompa głębinowa GB.1.12 według danych z katalogu ma średnicę 148 mm – informacje te wzajemnie się wykluczają i należy

podejrzewać, że w PFU jest błąd – w celu weryfikacji prosimy o przekazanie kart otworów studziennych.

Odpowiedź:

Szczegółowe informacje o otworach studziennych, głębokości posadowienia filtrów, głębokości otworu studziennych dla ujęć wody są zawarte w PFU.

Pytanie nr 4:

Prosimy o informację na jakiej głębokości obecnie zawieszone są pompy głębinowe w poszczególnych studniach – lub wskazanie długości pionów tłocznych, które należy wymienić w ramach przedmiotowego zamówienia – brak informacji w PFU.

Odpowiedź:

Jak w pytaniu nr 3.

Pytanie nr 5:

Prosimy o wskazanie rodzaju materiału dla nowych pionów tłocznych w studniach – brak informacji w PFU.

Odpowiedź:

Informacje o rodzaju materiału są zawarte w PFU. (Rurociągi technologiczne mają być ze stali nie gorszej niż stal 1.4401).

Pytanie nr 6:

Prosimy o przekazanie informacji o wymiarach poszczególnych pomieszczeń objętych zamówieniem w istniejących budynkach dla SUW w Helenowie Nowym oraz SUW w Mchowie lub przekazanie rzutu i przekroju budynków.

Odpowiedź:

Powierzchnie istniejących pomieszczeń:

SUW Helenowo Nowe

L.p.	Pomieszczenie SUW Helenowo Nowe	Powierzchnia m2
1	hala technologiczna	136
2	korytarz	8,7
3	kotłownia	15,1
4	skład opału	9,8
5	w.c.	4,2
6	dyżurka	9,7
7	chlorownia	9,2
8	rozdzielnia el.	14,2

SUW Mchowo

L.p.	Pomieszczenie Mchowo	Powierzchnia m2
1	hala technologiczna	48,5
2	dyżurka	4,4
3	rozdzielnia el.	6,3

Pytanie nr 7

Zgodnie z PFU konieczne będzie wystąpienie do zakładu energetycznego o zwiększenie przydziału mocy dla modernizowanych obiektów. Prosimy o potwierdzenie, że prace związane ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej obiektów takich jak: modernizacja stacji transformatorowej, przebudowa linii napowietrznej, wykonanie nowego złącza kablowo – pomiarowego Zamawiający wykona we własnym zakresie. Na etapie przetargu, bez wydanych warunków z zakładu energetycznego nie ma możliwości określenie zakresu prac koniecznych do wykonania, a co za tym idzie oszacowania kosztów realizacji takich robót.

Odpowiedź:

Zgodnie z PFU wszelkie prace związane ze zwiększeniem mocy leżą po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do pomiaru poziomu wody w zbiornikach retencyjnych sąd hydrostatycznych zamiennie za opisane w PFU sądy radarowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza sondy hydrostatyczne w zbiornikach retencyjnych.

Pytanie nr 9

Czy na modernizowanych obiektach Zamawiający posiada stałe łącze internetowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada stałego łącza internetowego na obiektach SUW.

Pytanie nr 10:

Czy obraz z kamer monitoringu wizyjnego ma być przesyłany do stanowiska komputerowego w Centralnej Dyspozytorni? Jeżeli tak to jaki sposób transmisji danych należy zastosować?

Odpowiedź:

Informacje o sposobie transmisji danych są zawarte w PFU.

Wójt Gminy Przasnysz
/-/ Grażyna Wróblewska