

IZ.271.13.2020

*Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego*

*dot. postępowania: „Przebudowa drogi gminnej nr 320603W Dobrzankowo – Leszno na odcinku
od km 0+497,50 do km 0+910,00 ”*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1 :

W punkcie 2.3 specyfikacji D.05.03.26.G. Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi jest zapis, który wskazuje na cechy siatki stalowej konkretnego producenta. Siatki do zbrojenia nawierzchni asfaltowej mogą być wprowadzone do obrotu tylko na podstawie znakowania CE na bazie normy zharmonizowanej PN-EN 15381:2008. „Geotekstylii i wyroby pokrewne. Wymagania w odniesieniu do wyrobów stosowanych w nawierzchniach i nakładkach asfaltowych”. W normie tej, jako podstawową właściwość siatki podlegające badaniu, podano wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż pasma i wszerz pasma (ponadto wydłużenie i trwałość). Zgodnie z przywołaną normą inne parametry nie podlegają obowiązkowym badaniom. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie siatki o podstawowych parametrach równoważnych z podanymi w ST, czyli o wytrzymałości na rozciąganie większej lub równej 55kN/m (wzdłuż pasma) i 55kN/m (wszerz pasma) ? oraz wydłużeniu poniżej 1,9% ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie siatki o równoważnych lub wyższych parametrach niż określone w ST. Powyższe zapisane zostało w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

WÓJT

mgr inż. Grażyna Wróblewska